

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного
округа



Е.В. Ковальская

«14» апреля 2026 года

ПРОТОКОЛ

**заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа**

от 10 апреля 2026 г.

№ 10

г. Анадырь

Председательствующий:

Ковальская Елена
Владиславовна

- председатель Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Присутствовали:

Члены правления:

Веретенникова Ольга
Сергеевна

- советник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Демещенко Мария
Геннадьевна

- заместитель председателя Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Комнатный Александр
Сергеевич

- начальник организационно-правового отдела Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Петрова Татьяна
Геннадьевна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Савонова Марина
Александровна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в

Черепанова Лилия
Александровна

- энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;
- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Приглашенные:

Яремчук Антон
Владимирович
(видео-конференц-связь)

- Заместитель Губернатора, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа;

Кузьмичёва Олеся
Николаевна
(видео-конференц-связь)

- исполняющий обязанности начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;

Сливко Денис
Петрович
(видео-конференц-связь)

- исполняющий обязанности генерального директора, главный инженер АО «Чукотэнерго»;

Иванченко Екатерина
Андреевна
(видео-конференц-связь)

- исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Чукотэнерго»;

Аникеич Юлия
Владимировна
(видео-конференц-связь)

- исполняющий обязанности начальника управления транспорта, учета и реализации электрической и тепловой энергии АО «Чукотэнерго»;

Заславский Андрей
Валерьевич
(видео-конференц-связь)

- главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;

Колиденко Артем
Александрович
(видео-конференц-связь)

- эксперт производственно-технического отдела, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;

Холодова Жанна
Геннадьевна
(видео-конференц-связь)

- директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;

- Канаев Сергей Иванович
(видео-конференц-связь) - главный технолог группы эксплуатации реакторных установок ПАТЭС Управление по эксплуатации АЭС с несерийными реакторными установками АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Соловьева Светлана Витальевна
(видео-конференц-связь) - советник заместителя Генерального директора – директора по стратегии, тарифам и инвестициям АО «Концерн Росэнергоатом».
- Секретарь:**
Савонова Марина Александровна - начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа заседает в полном составе (далее – Комитет, орган регулирования). Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского АО за 1 квартал 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1);

2. О синхронизации производственных показателей выработки и отпуска электрической энергии на период апрель-декабрь 2026 года для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» и АО «Чукотэнерго».

1. Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского АО за 1 квартал 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1)

(Ковальская Е.В., Веретенникова О.С., Демещенко М.Г.,
Комнатный А.С., Петрова Т.Г., Савонова М.А., Черепанова Л.А.)

ВЫСТУПИЛ: Ковальская Е.В. По итогам мониторинга исполнения производственной программы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» (ПАТЭС) в части отпуска электрической энергии (мощности) гарантирующему поставщику АО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2026 года сложились следующие показатели:

- плановый отпуск – 85,789 млн кВт.ч;

- фактический отпуск – 80,668 млн кВт.ч;
- отклонение – 5,97%.

Следует вывод о том, что отклонение 5,97% не превышает пороговое значение 9%, установленное протокольным решением от 15.01.2026 № 1.

Отмечено, что в величине отклонения присутствуют две составляющие:

- 1) недобор покупки электроэнергии (мощности) крупными потребителями, в том числе по причине утверждения тарифов с 15.01.2026;
- 2) аварийные остановы и внеплановое снижение мощности ПАТЭС.

ПАТЭС представлено Особое мнение к заседанию Правления Комитета от 07.04.2026 исх. № 9/09/60952.

По результатам рассмотрения предложено:

- продолжать ведение мониторинга с подведением итогов 6 и 9 месяцев;
- считать преждевременной фиксацию решений на заседаниях Правления по итогам 10 и 11 месяцев;
- пороговым значением отклонения по итогам 6 месяцев 2026 год считать 5,5%;
- скорректировать формулу расчёта фактического полезного отпуска с учетом внеплановых и аварийных останов ПАТЭС;
- отклонить предложение ПАТЭС о снижении порога до 3,5% по итогам 9 месяцев и вернуться к этому вопросу в июле 2026 года.

ВЫСТУПИЛ: Соловьева С.В. о необходимости рассмотрения итогов по 11 месяцам из-за высоких ставок на электрическую энергию и мощность в этот период, а также периода набора мощности после ремонтов.

Настаивала на установлении пороговых значений отклонения 5,5% по итогам 1 полугодия и 3,5% по итогам 9 месяцев, рассчитанных нарастающим итогом с начала года, аргументируя сезонным снижением нагрузки.

Без возражений в учёте аварийных остановов в формуле подсчёта фактических показателей по контрольным датам.

ВЫСТУПИЛ: Яремчук А.В. о компромиссе, по итогам 9 месяцев на заседании Правления принять решение о необходимости дальнейшего мониторинга (в том числе 10–11 месяцев).

Высказал мнение, что разница между 5,5% и 3,5% не является существенной, предложил установить единый порог 5,5%, чтобы иметь минимальный люфт.

ВЫСТУПИЛ: Колиденко А.А. выступил против внесения изменений в формулу расчёта с учётом остановов ПАТЭС, указав, что в энергосистеме есть иные объекты генерации, линии электропередачи и потребители, которые также могут влиять на снижение полезного отпуска. Предложил считать отклонение строго по производственной программе по факту, отметив, что ПАТЭС в отдельные месяцы (март) перевыполняла план на 20%.

ВЫСТУПИЛ: Ковальская Е.В. в заключении подчеркнула, что мониторинг данных о выработке и потреблении участниками рынка Чаун-

Билибинского узла ведётся ежедневно посредством Филиала акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Тихоокеанское региональное диспетчерское управление».

Кроме того, в 2026 году на регулярной основе проводится Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Чукотском АО, что позволяет прозрачно, объективно выявлять и фиксировать причины перерывов в поставках электроэнергии (мощности).

Подчеркивалось, что при суммированной фактической выработке от энергоцентра и Чаунской ТЭЦ за март 2026 года к фактической выработке ПАТЭС (с учётом остановов), то плановые показатели за март месяц достигли 100%.

Справедливо учитывать при пересмотре тарифов не только потребительский спрос, но и незапланированные события на главном объекте генерации ПАТЭС, в энергоузле.

В ходе обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги мониторинга исполнения производственной программы ПАТЭС за 1 квартал 2026 года с фактическим отклонением 5,97%.

2. Утвердить в качестве порогового значения процент отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового из сетей Чаун-Билибинского энергоузла 5,5% по итогам первого полугодия 2026 года (нарастающим итогом с начала года).

3. Перенести на заседание Правления в июле 2026 года вопрос об установлении порогового значения отклонения по итогам 9 месяцев 2026 года.

4. В итогах мониторинга (6 и 9 месяцев 2026 года) учитывать фактические внеплановые остановки и снижения мощности ПАТЭС.

5. Продолжить мониторинг исполнения производственной программы ПАТЭС накопительным итогом с предоставлением отчёта на заседание Правления по итогам первого полугодия 2026 года.

Срок до 15 июля 2026 года.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«да» - 7 , «нет» - 0, «воздержались» - 0.

2. О синхронизации производственных показателей выработки и отпуска электрической энергии на период апрель-декабрь 2026 года для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» и АО «Чукотэнерго»

(Ковальская Е.В., Веретенникова О.С., Демещенко М.Г.,
Комнатный А.С., Петрова Т.Г., Савонова М.А., Черепанова Л.А.)

ВЫСТУПИЛ: Ковальская Е.В. АО «Чукотэнерго» инициировало пересмотр объемов купли-продажи электроэнергии (мощности) от ПАТЭС в сторону увеличения. От АО «Концерн Росэнергоатом» поступили скорректированные параметры производственной программы ПАТЭС на период апрель–декабрь 2026 года.

Отмечено, что общий отпуск в сеть на 2026 год составит 305,637 млн кВт.ч, что на 10 млн кВт.ч выше ранее принятых значений. Однако, учитывая заявку Баимского ГОКа (порядка 60 млн кВт.ч дополнительного потребления), этого прироста явно недостаточно. Оставшиеся 50 млн кВт.ч могут быть компенсированы только за счёт Чаунской ТЭЦ, вопрос о готовности которой остаётся открытым.

ВЫСТУПИЛ: Холодова Ж.Г. уточнила, проводились ли переговоры с потребителем (Баимского ГОКА) о возможности покрытия недостающих 50 млн кВт.ч за счёт собственной генерации предприятия, чтобы избежать дополнительных затрат на топливо для Чаунской ТЭЦ.

Сообщила, что ПАО «РусГидро» направит в адрес АО «Концерн Росэнергоатом» письмо с просьбой проработать решение по максимальной загрузке ПАТЭС в 2026–2027 годах.

ВЫСТУПИЛ: Яремчук А.В. подтвердил, что переговоры с ГДК Баимская по данному вопросу не проводились.

Сообщил, что на совещании в АО «Концерн Росэнергоатом» намечен план мероприятий по возможному увеличению отпуска от ПАТЭС, реалистичность которого станет понятна к 17 апреля 2026 года.

Обратил внимание, что для реализации плана требуются нестандартные меры (доставка бронированного тягача или БТР), что свидетельствует о высокой сложности задачи.

ВЫСТУПИЛ: Соловьева С.В. уточнила, что прорабатываемые мероприятия для более ранних сроков доставки ядерного топлива и сокращения времени на перегрузку касаются 2027 года. На 2026 год параметры рассчитаны и официально направлены, они основаны на регламентных сроках перегрузки топлива (70 суток, начало с 5 сентября).

Отметила, что 305,637 млн кВт.ч – максимальный отпуск при соблюдении регламентных сроков ремонтов и перегрузки. Увеличение возможно только в случае досрочного завершения работ по перегрузке. Подчеркнула, что атомная генерация имеет строгие регламенты безопасности.

Поддержана идея предложить крупным потребителям (ГДК Баимская) покрывать дополнительные объёмы сверх гарантированных за счёт собственной генерации, поскольку заявленные потребителями объёмы не являются гарантированными.

ВЫСТУПИЛ: Ковальская Е.В. в заключении подчеркнула, что предлагаемое сейчас увеличение – «сверхзадача».

Отметила, что анализ плана/факта по итогам 1 квартала показывает: Баимский ГОК не выдерживает плановый объём покупки, а точнее факт составляет 50%.

Предложено отложить детальную проработку увеличения объёмов для потребителя на 4 квартал, когда станут понятны реальные сроки ремонтов и перегрузки ПАТЭС.

Зафиксировать представленные параметры ПАТЭС (отпуск 305,637 млн кВт.ч) как один из вариантов, продолжить диалог с потребителем.

В ходе обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению скорректированные параметры производственной программы ПАТЭС на период апрель–декабрь 2026 года, представленные АО «Концерн Росэнергоатом», с годовым отпуском электроэнергии в сеть АО «Чукотэнерго» в размере 305,637 млн кВт.ч.

2. Признать, что указанный объём отпуска является максимально возможным при соблюдении регламентных сроков ремонтов и перегрузки ядерного топлива. Увеличение объёма возможно только при досрочном завершении перегрузки, что будет оцениваться по факту выполнения работ.

3. Провести переговоры АО «Чукотэнерго» и Комитету с крупными потребителями (в первую очередь с ГДК Баимская) о возможности покрытия дополнительных объёмов потребления, не обеспеченных отпуском от ПАТЭС, за счёт собственной генерации.

Срок до 1 мая 2026 года.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«да» - 7 , «нет» - 0, «воздержались» - 0.

Секретарь


Савонова М.А.


Члены правления:

Веретенникова О.С. 

Петрова Т.Г. 

Демещенко М.Г. 

Савонова М.А. 

Комнатный А.С. 

Черепанова Л.А. 