Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

_____Е.В. Ковальская
«03 » июля 2026 года

П Р О Т О К О Л
заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

от 3 июля 2026 г. № 22 г. Анадырь

Председательствующий:

Ковальская Елена Владиславовна - председатель Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Присутствовали:
Члены правления:

Демещенко Мария Геннадьевна (видео-конференц-связь) - заместитель председателя Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Комнатный Александр Сергеевич (видео-конференц-связь) - начальник организационно-правового отдела Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Петрова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Савонова Марина Александровна - начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Черепанова Лилия Александровна (видео-конференц-связь)	- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.
Приглашенные:	
Яремчук Антон Владимирович (видео-конференц-связь)	- Заместитель Губернатора, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа;
Кузьмичёва Олеся Николаевна (видео-конференц-связь)	- исполняющий обязанности начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
Сливко Денис Петрович (видео-конференц-связь)	- исполняющий обязанности генерального директора, главный инженер АО «Чукотэнерго»;
Иванченко Екатерина Андреевна (видео-конференц-связь)	- исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Чукотэнерго»;
Чеботок Алексей Михайлович	- начальник Управления транспорта, учета и реализации электрической и тепловой энергии АО «Чукотэнерго»;
Заславский Андрей Валерьевич (видео-конференц-связь)	- главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;
Колиденко Артем Александрович (видео-конференц-связь)	- эксперт производственно-технического отдела, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;
Холодова Жанна Геннадьевна (видео-конференц-связь)	- директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;
Соловьева Светлана Витальевна (видео-конференц-связь)	- советник заместителя Генерального директора – директора по стратегии, тарифам и инвестициям АО «Концерн Росэнергоатом».

Секретарь:
Савонова Марина Александровна - начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет, орган регулирования) заседает в неполном составе. Советник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета – Веретенникова Ольга Сергеевна, находится в очередном отпуске, с материалами дела не ознакомлен, мнение не представлено.

Заместитель председателя Комитета – Демещенко Мария Геннадьевна, начальник организационно-правового отдела Комитета - Комнатный Александр Сергеевич, начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета – Черепанова Лилия Александровна ознакомлены с материалами дела.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского АО за 1 полугодие 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1)

1. Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского АО за 1 полугодие 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1)

(Ковальская Е.В., Веретенникова О.С., Демещенко М.Г., Комнатный А.С., Петрова Т.Г., Савонова М.А., Черепанова Л.А.)

ВЫСТУПИЛИ: Ковальская Е.В. Представлены итоги мониторинга исполнения производственной программы ПАТЭС за I полугодие 2026 года на основании данных, предоставленных АО «Чукотэнерго» (исх. № ЧЭ/162-Исх-11.2-3639 от 01.07.2026, оперативные данные за июнь) и справочной информации ПАТЭС (исх. № 9/Ф3308/111042 от 01.07.2026).

Отмечено, что в соответствии -с Протоколом от 10.04.2026 № 10 для оценки результатов за I полугодие установлено пороговое значение отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового в размере (−5,5 %) нарастающим итогом с начала года.

Плановый отпуск электроэнергии от ПАТЭС в сеть АО «Чукотэнерго» за I полугодие 2026 года (согласно производственной программе, утверждённой Протоколом от 15.01.2026 № 1) - 151,751 млн кВт·ч.

Фактический отпуск за I полугодие 2026 года - 156,164 млн кВт·ч (по данным ПАТЭС, таблица 1).

Демонстрируется положительное отклонение 4,413 млн кВт·ч или 2,92 %, что не превышает установленный порог.

Дополнительно представлен анализ полезного отпуска конечным потребителям по Чаун-Билибинскому энергоузлу по данным АО «Чукотэнерго». Отмечено, что фактический полезный отпуск за I полугодие 2026 года в целом по энергоузлу составил 164,815 млн кВт·ч (с учётом оперативных данных за июнь), что соответствует плановым значениям и демонстрирует сбалансированность спроса и предложения. Ключевые потребители (ГДК «Баимская», ООО ЗК «Майское», АО «Базовые металлы») показали рост потребления в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Соловьева С.В. подтвердила представленные данные. Отметила, что перевыполнение плана отпуска за I полугодие обусловлено, в том числе проведением необходимых планово-предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергоблоков. Отметила, что ПАТЭС готова к дальнейшему выполнению производственной программы с учётом утверждённых регламентных сроков ППР, а также необходимость дальнейшего мониторинга выполнения производственных параметров отпуска и потребления эл/энергии и подведения его результатов

Сливко Д.П. доложил, что оперативные данные за июнь 2026 года подтверждают тенденцию стабильного потребления. Уточнил, что окончательное формирование полезного отпуска за июнь будет завершено после закрытия расчётного периода, однако предварительные цифры не влияют на итоговое отклонение, которое остаётся в пределах допустимого порога.

Яремчук А.В. отметил, что положительное отклонение (факт выше плана) свидетельствует о востребованности генерации ПАТЭС и эффективной работе энергосистемы. Предложил считать итоги за I полугодие положительным и продолжить наблюдение с установлением порогового значения на 9 месяцев 2026 года.

В ходе обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги исполнения производственной программы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» за I полугодие 2026 года.

2. Констатировать, что отклонение величины фактического отпуска электроэнергии от планового за I полугодие 2026 года составило +2,92 %, соблюдая пороговое значение (−5,5 %), установленное Протоколом заседания Правления Комитета от 10.04.2026 № 10.

3. Утвердить в качестве порогового значения процента невыполнения производственной программы в части отпуска электроэнергии от ПАТЭС по итогам 9 месяцев 2026 года (нарастающим итогом с начала года) 4,23%

(Таблица ПАТЭС «Мониторинг ЭЭ 1 полугодие 2026»). В случае превышения данного значения тарифы на электроэнергию, установленные для ПАТЭС на 2026 год, подлежат пересмотру путем установления их на экономически обоснованном уровне согласно протоколу совещания у заместителя Губернатора Чукотского АО от 29.12.2025 № 1. При возникновении внеплановых аварийных остановов ПАТЭС, подтверждённых документально, Комитет оставляет за собой право по согласованию с ПАТЭС и АО «Чукотэнерго» произвести корректировку величины фактического отпуска на величину влияния остановов ПАТЭС при подведении итогов мониторинга.

4. Продолжить мониторинг исполнения производственной программы ПАТЭС накопительным итогом с предоставлением отчёта на заседание Правления по итогам 9 месяцев 2026 года.

Срок до 9 октября 2026 года.

5. Продолжить контроль полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям по Чаун-Билибинскому энергоузлу АО «Чукотэнерго» в разрезе каждого генерирующего объекта, анализа отклонения от плановых значений и причин их возникновения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Секретарь Савонова М.А.

Члены правления:

Демещенко М.Г._____ Петрова Т.Г. _____

Комнатный А.С._____ Савонова М.А. _____

Черепанова Л.А _____

Приложение
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 3 июля 2026 года № 22

Производство электрической энергии от ПАТЭС на 2026 год - 295,406 млн кВтч

Показатель / период	январь	февраль	март	3 мес.	апрель	май	июнь	6 мес.	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	**Объем отпуска ЭЭ от ПАТЭС 2026**
Выработка э/э, млн кВт·ч	34,600	34,285	27,618	96,503	24,810	25,698	25,687	172,698	22,320	23,796	24,209	29,470	33,660	30,946	337,098
Мощность, МВт	46,50	51,02	37,12	44,88	34,46	34,54	35,68	34,89	30,00	32,05	33,62	39,61	46,75	41,59	38,58
СУ, млн кВт*ч	3,869	3,494	3,350	10,714	3,110	3,869	3,254	20,947	2,976	3,178	3,110	3,869	3,744	3,869	41,693
СУ, МВт	5,20	5,20	4,50	4,97	4,32	5,20	4,52	4,68	4,00	4,28	4,32	5,20	5,20	5,20	4,76
Отпуск в сеть, млн кВт*ч	30,731	30,791	24,267	85,789	21,700	21,829	22,433	151,751	19,344	20,618	21,098	25,601	29,916	27,078	295,406
Факт отпуск, млн кВт*ч	21,720	29,904	29,045	80,668	28,998	25,634	20,863	156,164							156,164
Отклонение за месяц,%	*-29,32*	*-2,88*	*19,69*		*33,63*	*17,43*	*-7,00*								
Отклонение нарастающим итогом,%		*-16,09*	*-5,97*	**-5,97**	*2,03*	*4,63*	*2,91*	**2,91**							

-9,010944 212,811

% отклонения для перехода экон.обоснованные 4,23 3,05