

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правления
Комитета государственного
регулирования цены тарифов
Чукотского автономного округа



М.Г. Демещенко
«12» октября 2026 года

ПРОТОКОЛ

**заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа**

от 7 октября 2026 г.

№ 26

г. Анадырь

Председательствующий:

Демещенко Мария
Геннадьевна

- исполняющий обязанности председателя Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Присутствовали:

Члены правления:

Веретенникова Ольга
Сергеевна

- советник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Ковальская Елена
Владиславовна
(видео-конференц-связь)

- председатель Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Комнатный Александр
Сергеевич

- начальник организационно-правового отдела Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Петрова Татьяна
Геннадьевна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Савонова Марина
Александровна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета

Черепанова Лилия
Александровна

Приглашенные:

Абрамов Андрей
Валериевич
(видео-конференц-связь)

Глазунова Валентина
Сергеевна
(видео-конференц-связь)

Брейкина Елена
Сергеевна
(видео-конференц-связь)

Заславский Андрей
Валерьевич
(видео-конференц-связь)

Соловьева Светлана
Витальевна
(видео-конференц-связь)

Холодова Жанна
Геннадьевна
(видео-конференц-связь)

Власов Алексей
Валерьевич
(видео-конференц-связь)

Гусаров Вадим
Николаевич
(видео-конференц-связь)

Секретарь:

Савонова Марина
Александровна

- государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа; начальник отдела регулирования тарифов
- и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Чукотэнерго»;
- начальник отдела расчетно-договорной работу Управления транспорта, учета и реализации электрической и тепловой энергии АО «Чукотэнерго»;
- главный специалист отдела экономики Управления экономики и финансов АО «Чукотэнерго»;
- главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;
- советник заместителя Генерального директора – директора по стратегии, тарифам и инвестициям АО «Концерн Росэнергоатом»;
- директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;
- заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»;
- начальник управления ценообразования и тарифов Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».
- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет, орган регулирования) заседает в полном составе.

Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные на заседание представители Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа не присутствовали, мнение по повестке заседания не представлено.

Заместитель Губернатора, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа Яремчук А.В. заранее сообщил о невозможности присутствовать на заседании Правления и предложил при определении порога отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового учитывать недоотпуск из-за технических ограничений и простоев оборудования (аварийные остановки, внеплановые ремонты) ПАТЭС для объективной оценки, исключения искажения спроса и справедливости тарифного регулирования.

Повестка заседания:

Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1)

Подведение итогов мониторинга объемов потребления ключевыми потребителями из централизованной энергосистемы Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2026 года (пункт 3 Решения по вопросу 1 протокола заседания Правления Комитета от 15.01.2026 № 1)

(Ковальская Е.В., Веретенникова О.С., Демещенко М.Г.,
Комнатный А.С., Петрова Т.Г., Савонова М.А., Черепанова Л.А.)

ВЫСТУПИЛИ: Демещенко М.Г. представлены итоги мониторинга исполнения производственной программы ПАТЭС за 9 месяцев 2026 года исх. № 9/ФЗЗ/168026 от 02.10.2026.

Отмечено, что в соответствии с Протоколом от 03.07.2026 № 22 для оценки результатов за 9 месяцев установлено пороговое значение отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового в размере (- 4,23%) нарастающим итогом с начала года.

Плановый отпуск электрической энергии ПАТЭС в сеть АО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2026 года (согласно производственной программе, утвержденной Протоколом от 15.01.2026 № 1 - 212,811 млн кВт·ч.

Фактический отпуск за 9 месяцев 2026 года - 206,902 млн кВт·ч (по данным ПАТЭС, таблица 1).

Демонстрируется отрицательное отклонение (-5,909 млн кВт·ч), или (-2,78 %), что не превышает установленный порог.

Дополнительно представлена информация о выработке электрической энергии ПАТЭС. Фактическая выработка за 9 месяцев 2026 года составила 236,657 млн кВт·ч, плановая - 243,022 млн. кВт·ч, отклонение (-6,365 млн. кВт·ч).

Отмечено, что ПАТЭС не представлена фактическая величина отклонения (в % и млн кВт·ч) от общего отклонения (-4,23%), связанной с аварийными остановами и внеплановым снижением мощности, согласно письму Комитета от 30.09.2026 № 11-03/1361.

Представлен анализ полезного отпуска конечным потребителям по Чаун-Билибинскому энергоузлу по данным АО «Чукотэнерго» от 05.10.2026 исх. № ЧЭ/162-Исх-11.2-5772. Отмечено, что фактический полезный отпуск за 9 месяцев 2026 года в целом по энергоузлу составил 233,832 млн кВт·ч. Стоит отметить, что ключевые потребители (ГДК «Баимский», ООО ЗК «Майское», АО «Базовые металлы» («Кекура»)) показали рост потребления в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Всего полезный отпуск электрической энергии (мощности) АО «Чукотэнерго» потребителям за 9 месяцев 2026 года составил 320,280 млн кВт·ч.

1) Соловьева С.В. подтвердила представленные данные. Предложила провести контрольный мониторинг исполнения производственной программы ПАТЭС по итогам 11 месяцев, утвердить пороговое значение отклонения (- 3,36%). Пороговое значение рассчитано исходя из соотношения фиксированного объема недобора января к растущему плановому объему потребления за 11 месяцев. Формула расчета неизменна, меняется лишь знаменатель (плановый объем), что приводит к снижению процента допустимого отклонения.

Объем недовыработки электрической энергии по причине отклонений в работе ПАТЭС из-за технических ограничений и простоев оборудования составил 1,939 млн кВт·ч в период февраль-сентябрь 2026.

2) Холодова Ж.Г. Предложила скорректировать показатель (-3,36%) с учетом фактических останов ПАТЭС, поскольку без такой корректировки оценка будет недостоверной.

Затронула вопрос о планировании отдельных мероприятий, направленных на стабилизацию и соответствию спроса в Чаун-Билибинском энергоузле.

3) Ковальская Е.В. Отметила, что IV квартал традиционно является пиковым по низким температурным режимам и нагрузке на производство, что позволит частично компенсировать отставание. Выразила готовность обсуждать условия соглашения по покрытию недобора электроэнергии потребителями АО «Чукотэнерго» в рабочем порядке.

По данным Комитета объем недовыработки электрической энергии в период январь-сентябрь 2026 года составил 2,197 млн кВт·ч.

4) Абрамов А.В. по АО «Базовые металлы» («Кекура») отмечено: увеличение потребления до запланированных мощностей (свыше 6 МВт) до конца года технически нереалистично. По Чаун-Билибинскому энергоузлу за

9 месяцев наблюдается превышение полезного отпуска над сводным прогнозным балансом, критических рисков не усматривается.

В ходе обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги исполнения производственной программы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» за 9 месяцев 2026 года.

2. Признать величину отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового за 9 месяцев 2026 года (-2,78%), соблюдая плановое пороговое значение (-4,23%), установленное Протоколом заседания Правления Комитета от 03.07.2026 № 22.

3. Принять в целях контроля исполнения обязательств по итогам 11 месяцев 2026 года параметр отклонения фактического отпуска электроэнергии от планового в размере (- 3,36 %).

4. Учесть, при определении порогового значения за 11 месяцев 2026 года, объемы снижения выработки вследствие аварийных остановов и внеплановых ремонтов ПАТЭС при подготовке материалов к следующему заседанию.

5. Продолжить мониторинг исполнения производственной программы ПАТЭС накопительным итогом с предоставлением отчета на заседание Правления по итогам 11 месяцев 2026 года.

6. Продолжить контроль полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям по Чаун-Билибинскому энергоузлу АО «Чукотэнерго» в разрезе каждого генерирующего объекта, анализа отклонения от плановых значений и причин их возникновения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 7; Против – 0; Воздержавшихся – 0.

Секретарь



Савонова М.А.

Члены правления:

Веретенникова О.С.



Петрова Т.Г.



Ковальская Е.В.



Савонова М.А.



Комнатный А.С.



Черепанова Л.А.



Приложение
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 7 октября 2026 года № 26

Производство электрической энергии от ПАТЭС на 2026 год - 295,406 млн кВтч

Показатель / период	январь	февраль	март	3 мес.	апрель	май	июнь	6 мес.	июль	август	сентябрь	9 мес.	октябрь	ноябрь	декабрь	Объем отпуска ЭЭ от ПАТЭС 2026
Выработка э/э, млн кВт·ч	34,600	34,285	27,618	96,503	24,810	25,698	25,687	172,698	22,320	23,796	24,209	243,022	29,470	33,660	30,946	337,098
Мощность, МВт	46,50	51,02	37,12	44,88	34,46	34,54	35,68	34,89	30,00	32,05	33,62	31,89	39,61	46,75	41,59	38,58
СУ, млн кВт*ч	3,869	3,494	3,350	10,714	3,110	3,869	3,254	20,947	2,976	3,178	3,110	30,211	3,869	3,744	3,869	41,693
СУ, МВт	5,20	5,20	4,50	4,97	4,32	5,20	4,52	4,68	4,00	4,28	4,32	4,20	5,20	5,20	5,20	4,76
Отпуск в сеть, млн кВт*ч	30,731	30,791	24,267	85,789	21,700	21,829	22,433	151,751	19,344	20,618	21,098	212,811	25,601	29,916	27,078	295,406
Факт отпуск, млн кВт*ч	21,720	29,904	29,045	80,668	28,998	25,634	20,863	156,164	18,543	16,300	15,894	206,902				206,902
Отклонение за месяц, %	-29,32	-2,88	19,69		33,63	17,43	-7,00		-4,14	-20,94	-24,66					
Отклонение нарастающим итогом, %		-16,09	-5,97		2,03	4,63	2,91		2,72	-1,06	-2,78					